

2025.4月
版次




检测报告

报告编号: HY24009415-01

受检单位: 江苏健坤化学股份有限公司

编制日期: 2025 年 04 月 27 日

江苏鸿乙检测科技有限公司



报告说明

- 1.本报告无本公司检验检测报告专用章及签发人签字无效。
- 2.对本报告检测结果如有异议，请于收到报告起十五日内，向本公司书面提出，逾期视为对报告无异议。
- 3.本报告只对本次采样样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
- 4.送样检测，仅对收到的样品检测负责。
- 5.本报告涉及的所有样品（除客户特别申明并支付样品管理费的），超过标准规定的有效期均不再做留样。
- 6.本报告部分复制，私自转让，盗用，冒用，涂改或以其它任何形式篡改的均属无效，复印件未加盖本公司检验检测报告专用章无效。
- 7.本公司对检测报告的真实性、合法性、适用性、科学性负责，并对本报告的检测数据保守秘密。
- 8.特定检测方法或委托单位所要求的附加信息，涉及使用客户提供的数据时，本单位有明确的标识。
- 9.当委托方提供的信息可能影响结果的有效性时，本单位无需承担任何责任。
- 10.不包含 CMA 资质认定标志的报告，检测数据和结果不具有证明作用，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

单位名称： 江苏鸿乙检测科技有限公司

邮编： 225300

单位地址： 泰州市海陵区兴陵路 79 号

网址： /

电话： 15850859900


电子邮件： 348441908@qq.com

传真： /

检 测 报 告

一、基本信息

样品类别	废水	样品来源	采样
检测类别	委托检测		
受检单位	江苏健坤化学股份有限公司		
受检单位地址	泰兴市通园路 50 号		
采样人员	柳李涛、孙继伟		
采样日期	2025.04.09	分析日期	2025.04.10-2025.04.11
检测项目	废水：检测项目：硫化物、总氮、石油类、悬浮物、总磷。		
检测方法 & 检出限	见附表 1		
检测仪器设备信息	见附表 2		
备 注	/		
编 制	李婷		签 发
审 核	邵凯婷		签发日期



二、检测结果

2.1 废水检测结果表

采样日期	点位名称	样品状态	检测项目(频次)		样品编码	检测结果	单位
2025.04.09	DW-001 污水排口	微黄、无味、 微浊	硫化物	第一次	HY24009415 W001-01-01-1	ND	mg/L
				第二次	HY24009415 W001-01-01-2	ND	mg/L
				第三次	HY24009415 W001-01-01-3	ND	mg/L
			总氮	第一次	HY24009415 W001-01-02-1	11.6	mg/L
				第二次	HY24009415 W001-01-02-2	11.3	mg/L
				第三次	HY24009415 W001-01-02-3	12.8	mg/L
			石油类	第一次	HY24009415 W001-01-03-1	2.07	mg/L
				第二次	HY24009415 W001-01-03-2	2.32	mg/L
				第三次	HY24009415 W001-01-03-3	2.94	mg/L
			悬浮物	第一次	HY24009415 W001-01-04-1	35	mg/L
				第二次	HY24009415 W001-01-04-2	33	mg/L
				第三次	HY24009415 W001-01-04-3	31	mg/L
			总磷	第一次	HY24009415 W001-01-05-1	1.22	mg/L
				第二次	HY24009415 W001-01-05-2	1.31	mg/L
				第三次	HY24009415 W001-01-05-3	1.17	mg/L

注：“ND”表示未检出。

附表 1 检测方法 & 检出限

样品类别	检测项目	检测方法及依据	方法检出限
废水	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	石油类	水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.01mg/L

附表 2 检测仪器设备信息

仪器名称	仪器型号	仪器编号
紫外可见分光光度计	TU-1810	AE-007
红外分光测油仪	GL-7100	AE-022
分析天平	FA1004N	AE-002
电热鼓风干燥箱	DHG101-WSB	AE-018

*****报告结束*****